

云龙县发展和改革委员会文件

龙发改投资〔2022〕43号

云龙县发展和改革委员会

关于云龙县城污水处理厂提标改造及管网完善工程可行性研究报告的批复

县住房和城乡建设局：

你单位上报的《云龙县住房和城乡建设局关于请求审批云龙县城污水处理厂提标改造及管网完善工程可行性研究报告的请示》（龙建专〔2022〕37号）及附件收悉。经研究，同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、项目名称：云龙县城污水处理厂提标改造及管网完善工程（项目代码：2208-532929-04-01-607678）。

二、项目建设必要性：云龙县城污水处理厂建成于2013年，处理规模为日处理生活污水0.5万吨，出水水质为一级B标，污水管网不够完善，部分管网常年失修，满足不了经济社会发展需

求。按照《云南省贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》（云办发〔2021〕22号）、《大理州贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》（大办发〔2021〕21号）要求，全省现有城市生活污水处理能力2022年底完成提标改造并达到一级A标，项目建设迫在眉睫，有利于减少污染物排放，项目建设是十分必要的。

三、项目建设单位：云龙县住房和城乡建设局。

四、项目建设地点：云龙县城。

五、项目建设内容及规模：对现有日处理能力为0.5万吨的污水处理设施进行升级改造，铺设DN150mm-DN400mm污水管网15.5公里，项目建成后，出水水质由一级B标提升到一级A标，年减排COD187吨。

六、项目建设工期：计划工期为12个月。

七、项目总投资及资金筹措：项目估算总投资为2953万元；积极争取中央预算内投资和地方政府专项债券资金，不足部分资金由地方筹措。

八、接文后，请抓紧开展后续相关前期工作，并按照基本建设程序推进项目。

云龙县发展和改革局

2022年8月8日

云龙县发展和改革局办公室

2022年8月8日