

云龙县住房和城乡建设局 文件 云龙县发展和改革局

龙建初设复[2023]01号

关于云龙县交林路停车场建设项目的初设批复

云龙县云投基础设施建设管理有限公司:

你单位报来的《云龙县交林路停车场建设项目的初步设计》的相关资料已收悉。根据《中华人民共和国住房和城乡建设部关于建筑工程设计文件编制深度规定》和《云南省建设厅关于加强建设工程初步设计审查管理的通知》(云建设[2007]87号)要求以及相关规定和程序执行,2022年12月20日云龙县住建局主持召开《云龙县交林路停车场建设项目的初步设计》(以下简称“初设”)评审会,由大理市规划设计研究院各专业高级工程师、国家工程注册师组成(专家组成员名单附后),审查组推举赵立兰(高级建筑师)为组长。与会专家根据国家的政策法规和现行相关规范、

规程和标准,对提供的设计文件和资料进行了认真的评议和讨论,形成以下评审意见(意见附后)。

一、评审结论

该项目初步设计文件编制深度基本符合住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)要求,但应按照专家评审意见修改完善后方可作为施工图设计送审依据,经讨论后原则上同意通过该项目的工程初步设计。

二、批准的建设项目内容及规模

(一)建设内容及规模:云龙县交林路停车场建设项目总建筑面积为8933.77平方米;总用地面积为2656.76平方米;建筑占地面积为2136.56平方米;建筑高度为12.2米;建筑类别:公共建筑;设计工作年限为50年,主体结构形式:框架结构,地下一层,地上三层;耐火等级:地下一级,地上二级;抗震设防烈度:7度,第三组,设计基本加速度为0.15g,按标准类设防。

(二)概算投资:云龙县交林路停车场建设项目总投资4403.38万元。

附:1、专家组人员名单

2、评审意见

3、意见回复

(此页无正文)

云龙县住房和城乡建设局



云龙县发展和改革委员会



2023年2月24日

云龙县住房和城乡建设局办公室

2023年2月24日印发
